



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес, объекта: 681008, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Культурная, дом 12, корпус 3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3869 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14698 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12. 2016, капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 129 (МДОУ детский сад комбинированного вида № 129).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681008, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Культурная, дом 12, корпус 3.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, дом 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность: 350

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Автобусом № 24, 33, 14, 28, 16, 15, 2;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (на входе в калитку – перекладина высотой 0,15 м, здание ступени высотой 0,11-0,17 м).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД, ДУ,
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,Г,У), ВНД-И (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О,Г,У), ВНД-И (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О,Г,У), ВНД-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О,Г,У), ВНД-И (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г,С,У),ВНД-И (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и глухих. Доступно условно избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, инвалидов с умственными отклонениями ДУ-И (О, Г,С). Временно не доступен для инвалидов колясочников, слепых ВНД-И (К,С), в связи с тем, что все основные структурно-функциональные зоны не отвечают требованиям.

Территория прилегающая к зданию: Доступно условно избирательно (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития), временно недоступно избирательно (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения) в связи с тем, что отсутствует зона парковки, нет пандусов, доступность обеспечивается при помощи сотрудников.

Вход (входы) в здание: Доступно условно избирательно (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития), временно недоступно избирательно (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения) в связи с тем, что крыльцо не оборудовано пандусом и поручнями доступность обеспечивается при помощи сотрудников.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Доступно условно избирательно (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития), временно недоступно избирательно (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения) в связи с тем, что отсутствуют пандусы несоответствие размерам исходной площадке, порогов. Отсутствие подъемных механизмов, турникетов, доступного маршрута во все места пользования и обслуживания.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Доступно условно избирательно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития), временно недоступно избирательно (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения), в связи с тем, что отсутствуют пандусы, несоответствие размерам исходной площадке, порогов. Отсутствие подъемных механизмов, турникетов, доступного маршрута во все места пользования и обслуживания, доступность обеспечивается при помощи сотрудников. Отсутствие контрастной маркировки, световой сигнализации.

Санитарно-гигиенические помещения: Доступно условно избирательно (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития), временно недоступно избирательно (передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в связи с тем, что нет специально оборудованных мест доступность обеспечивается при помощи сотрудников.

Система информации на объекте (на всех зонах): временно недоступно для всех инвалидов.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта): Доступно условно избирательно (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения), временно недоступно избирательно (с нарушениями слуха).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2017 г.-2020г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично для всех категорий инвалидов оценка результата исполнения программы. плана (ДЧ-В)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: от « ____ » _____ 20 ____ г.

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:

(Руководитель учреждения) (Фамилия, и., о.) Тябокова С.А. Тябокова
(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре


Овсейко Т.Г.

(Подпись)

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре
Савичева Л.Д.


 (Подпись)


Секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре
Трухина Н.А.


 (Подпись)


Члены комиссии:

Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре


Кускова Л.А.


 (Подпись)

Начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре
Макеева Ю.Н.



 (Подпись)

Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре
Калашников И.С.


 (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре
Муштай В.Н.


 (Подпись)

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» города Комсомольска-на-Амуре
Лещук В.Н.

Лещук

(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре
Соловьева Л.А.


 (Подпись)

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 129

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	1. Территория, прилегающая к зданию (участок)				
1.1.	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории. Пешеходная разметка у объекта нанесена без соблюдения требований и правил: отсутствует дорожный знак и бордюрный пандус (на противоположной стороне объекта):	Текущий ремонт 2024 г.	Написать письма в соответствующие инстанции о решении вопросов по нанесению пешеходной разметки в соответствии с правилами и требованиями: установки дорожного знака: бордюрного пандуса:	до 01.01.2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
2	2. Вход (входы) в здание				
2.1.	Отсутствует пандус	Текущий ремонт 2024 г.	Установить пандус	2 кв 2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

3	3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
3.1.	Отсутствуют тактильные и визуальные обозначения Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии.	Текущий ремонт 2024 г	Установить тактильные и визуальные таблички, направляющих поручней. Выполнить работы по нанесению тактильной информации	3 кв 2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МПН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
4.	4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
4.1.	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	Текущий ремонт 2024 г	Установить тактильные таблички и направляющие полосы	2 кв 2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МПН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
5.	5. Санитарно-гигиенические помещения				
5.1.	Отсутствуют тактильные обозначения. В кабине рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт 2024 г	Установить тактильные обозначения. Оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей: диспенсер для туалетной бумаги	3 кв 2024 г	Капитальный ремонт
6.	6. Система информации на объекте (на всех объектах)				

6.1.	Отсутствует информационные стенды, видеофон; голосовое оповещение для усилителя звука и другие технологии для МГН.	Текущий ремонт 2024 г	Приобрести и установить: - информационную стойку; - видеофон; - тактильный перекидной стенд; - программное обеспечение «Голосовое оповещение» для системы электронной очереди; - персональный стереофонический усилитель звука, систему свободного звукового поля	4 кв 2024 г.	Разместить информацию
------	--	--------------------------	---	--------------	-----------------------

Заведующий МДОУ детский сад комбинированного вида № 129



С.А. Глубокова